

ПРЕДПИСАНИЕ № 512п-05-2019
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

2 декабря 2019г.

г.Краснодар

Заместитель начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Бояринцева Марина Николаевна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании распоряжения № 1221р-05-2019 от 25.10.2019 МБОУ СОШ №20, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 171 выявлены нарушения санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

- п. 3.3 травяное покрытие футбольного поля изношено, нарушена целостность покрова, местами отмечено затопление
- п. 4.9 наполняемость учащихся во всех учебных помещениях не соответствует норме площади 2,5 кв.м на 1 обучающегося и составляет от 1,4 кв.м до 2,0 кв.м в кабинетах начальных классов, и 1,5 - 2,3 кв.м в учебных кабинетах для среднего и старшего звена
- п. 5.2 в кабинетах №№ 217, 307, 315, 326, 110, 114 ученическая мебель не регулируемая в соответствии с росто-возрастными особенностями детей
- п. 5.4 отсутствует цветовая маркировка мебели в кабинетах среднего и старшего звена
- п. 5.8 в кабинетах физики и химии ученическая мебель (столы) не специализированная, не имеет устойчивого к действию агрессивных химических веществ покрытия и защитных бортиков по наружному краю стола
- п. 5.12 в кабинете домоводства рабочая зона для обучения навыкам приготовления пищи, не оборудована двухгнездной моечной раковиной, 2 разделочными столами с гигиеническим покрытием
- п. 5.10 в мастерской трудового обучения учебно-производственное оборудование не установлено на специальном фундаменте, отсутствует местное освещение, не оснащены предохранительными сетками высотой 0,65-0,7м., стеклами
- пп.4.28, 4.29 нарушена гигиеническая целостность поверхности потолка перед входом из кабинета физики в лаборантскую и в лаборантской (потолки со следами течи, подтеками), линолеум в лаборантской изношен, шкафы для лабораторного оборудования с нарушенной целостностью поверхности. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря на 3 этаже с отслоившейся старой плиткой, изношенным старым кафелем. В учебных кабинетах №№ 218, 216, биологии, физики, 307, 302, 315, 316, 318, 324, 110 стены оклеены бумажными обоями, не подвергающихся влажной уборке и дезинфекции
- п. 4.25 не все помещения туалетов, предусмотренных проектом, используются по назначению, в результате количество санитарно-технических приборов недостаточное, что не соответствует гигиеническим нормативам, в туалетах на 2 этаже для девочек и на 3 этаже для мальчиков кабины с дверьми не оборудованы.
- п. 6.11 не оборудована система механической вытяжной вентиляции в мастерских трудового обучения
- п. 7.2.5 не соответствует гигиеническим требованиям искусственное освещение в кабинете № 206: оборудованы лампы накаливания и светильники в виде бытовых люстр
- п. 7.2.6 не оборудованы софиты над классными досками в кабинетах №№ 218, 216, 307, 315, 321, 324
- п. 11.8, 11.9, 13.1 в личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о прививках в соответствии с национальным календарем прививок, о прохождении гигиенического обучения, аттестации:
 - у Бельдягиной Т.Н., Гребенюк К.Э., Панасенко Л.В. нет сведений о вакцинации против гепатита В,
 - у Радионовой Д.А., Бельдягиной Т.Н. нет сведений о гигиеническом обучении, аттестации.

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования":

п. 8.1 не обеспечено соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов при обработке сырья, хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья

П 2.3.61079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

п. 5.1 не обеспечено соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов при обработке сырья, хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным

машинам и организации работы" :

п.9.6 учебные места компьютерных классов №№ 302, 303 не оборудованы специализированными стульями с подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства СанПиН 2.4.2.2821-10 пп. 4.9, 5.2, 5.4, 5.8, 5.12, 5.10, 4.28, 4.29, 6.11, 7.2.5, 7.2.6, 11.8 11.9, 13.1; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п. 9.6; СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 8.1; СП 2.3.6.1079-01 п. 5.1

Срок до 20.08.2020

2. Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 пп. 3.3, 4.25

Срок до 20.08.2021


3. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в срок до 20.08.2020 по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская 100 .


4. Ответственным за выполнение предписания является МБОУ СОШ № 20 в лице законного представителя

5. Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1. ст.19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника отдела
Бояринцева Марина Николаевна


(подпись)

Предписание получил  директор Лякишева Елена Петровна

(подпись, ФИО)

03.12.2019
(дата)